



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.МЮ62.В.05368

Серия RU № 0448080

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».
 Место нахождения: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, помещение XIX, комната №14-17.
 Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата приказа об аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

Основной государственный регистрационный номер: 1147746316959.

Место нахождения: 125315, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 66, помещение XII, комната № 32-33

Адрес места осуществления деятельности: 302030, Российская Федерация, Орловская область, город Орел, улица Раздольная, дом 105, помещение 8

Телефон: 84952486670, адрес электронной почты: info@expert-cable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

Место нахождения: 125315, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 66, помещение XII, комната № 32-33

Адрес места осуществления деятельности: 302030, Российская Федерация, Орловская область, город Орел, улица Раздольная, дом 105, помещение 8

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 1000мм², номинальное переменное напряжение 0,66 и 1,0кВ, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, марки ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)- FRLS, ВВШвнг(A)- FRLS, ППГнг(A)-HF, ППГЭнг(A)-HF, ПБбПнг(A)-HF, ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБбПнг(A)-FRHF, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ППГ- Пнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-HF.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-002-29225139-2014 "Кабели силовые на напряжение 0,66 и 1 кв".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 1799-1920-17, 1800-1921-17 от 21.08.2017 года, выданных испытательной лабораторией «ИЛ БТ» Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21МЛЗ1; протоколов сертификационных испытаний №№ ППБ-ЕАЭС-040/08-2017, ППБ-ЕАЭС-041/08-2017 от 21.08.2017 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 года; акта анализа состояния производства от 17.08.2017 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»; руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 30 лет согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.11).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.08.2017 ПО 28.08.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

И.В. Модянов

(инициалы, фамилия)

О.В. Михайлова

(инициалы, фамилия)